

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélèvement 00056167 du 19/06/2007 à 11h00 par Jean-Luc Nebor

Localisation : Eau traitée

Type d'analyse : radioactivité

	Résultats	Limites de qualité		Références	de qualité
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
<b>Paramètres liés à la radioactivité</b>					
Activité alpha globale en Bq/L	0,044 Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	<0,130 Bq/l				
Activité Tritium (3H)	<9,60 Bq/l				100
Dose totale indicative calculée	<0,100 mSv/an				0,10

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.