CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES
A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélèvement du 02/03/2009 à 13h00 par Jean-Luc Nebor
Motif de visite : CS
Point de surveillance : Vétheuil – Restaurant scolaire

	Résultats	Limites de qualité		Réf. de qualité	
Mesures de terrain		Infér.	Supér.	infér.	supér.
Température de l'eau	9,20 ° C				25,00
Chlore libre	0,18 mg/lCl2				
Chlore total	0,19 mg/lCl2				
Analyse de laboratoire					
Caractéristiques organoleptiques					
Couleur (0=ras, sinon=1, cf comm)	0 qualit				
Odeur (0=ras, sinon 1 = cf comm.)	0 qualit.				
Saveur (0=ras, sinon 1 = cf comm.)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,12 NFU				2,00
Equilibre calco-carbonique					
pH	7,5 unitépH			6,50	9,00
Minéralisation					
Conductivité à 25 ° C	699 µS/cm			200,00	1100,00
Paramètre azotes et phosphores					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/l				0,10
Paramètres microbiologiques					
Bact. Aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/ml				
Bact. Aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/ml				
Bactéries coliformes / 100ml-MS	0 n/100ml				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100ml				0
Entérocoques / 100 ml - MS	0 n/100ml		0		
Escherichia coli / 100 ml - MF	0 n/100ml		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00066002

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.