

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES
A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Prélèvement 00068313 du 08/09/2009 à 12h20 par Jean-Luc Nebor

Localisation : Eau traitée - Puits

Type d'analyse : radioactivité

	Résultats	Limites de qualité		Références	de qualité
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
Paramètres liés à la radioactivité					
Activité alpha globale en Bq/L	0,04 Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	<0,4 Bq/l				
Activité Tritium (3H)	<10,0 Bq/l				100
Dose totale indicative calculée	<0,1 mSv/an				0,10

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.